



2026年4月21日

各 位

インフラファンド発行者名  
エネクス・インフラ投資法人  
代表者名 執行役員 松塚 啓一  
(コード番号 9286)

管理会社名  
エネクス・アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松塚 啓一  
問合せ先 代表取締役専務兼財務 大下 進  
経理部長  
TEL: 03-4233-8330

高崎太陽光発電所 B におけるパソコン焼損事故について (続報)

エネクス・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の保有する高崎太陽光発電所 B(群馬県高崎市所在、パネル出力:53,679.10kW)で発生した火災事故(2026年4月17日付「高崎太陽光発電所 B におけるパソコン焼損事故の発生について」をご参照下さい。)に関し、その後の状況をお知らせ致します。

高崎太陽光発電所 A 及び B(以下、各々「高崎 A」、「高崎 B」といいます。)は安全確保の観点から事故発生日の4月13日より発電所全体の稼働を停止していましたが、O&M 業者による応急点検の結果、高崎 B の2台のパワコンを除き特段の問題は認められなかったため順次発電を再開し、4月20日午後1時過ぎまでに再稼働を完了しました(注1、注2)。

再稼働していない2台は被災した1台及び点検未済の1台です。点検未済の1台は被災した1台と導入時期が同じであるため、5月初旬に予定するメーカー技術者による点検を待つて再稼働の可否を見極める方針です。

投資家の皆様にご心配をお掛けする事態となり深くお詫び申し上げます。今後、復旧状況に進展がございましたら改めてお知らせいたします。

(注1) 高崎 A は全てのパワコンを再稼働しました。

(注2) 高崎 B の当該2台のパワコンは各々が2台のインバーターで構成されていますが、焼損或いはメーカーの点検待ちで稼働停止が継続しているのは各々のパワコンを構成する2台のインバーターのうち1台のみです。従って、当該2台のパワコンは各々が半減運転の状態(50%の稼働状態)にあります。高崎 B には合計で10台のパワコンが設置されており、インバーターの数は合計で19台となります(1台のパワコンのみインバーター1台で構成されています)。インバーターの数で見ると全19台のうち17台の再稼働を完了しました。なお、高崎 A には2台のパワコンを設置しており、インバーター数は4台となります。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://enexinfra.com/>